

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» сентября 2024 г., 34250061000215335205
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суrowsикинскому и
Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» марта 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2503/019-34/10-П/ВП

(дата и время составления предписания)

обл. Волгоградская, г. Суrowsикино, ул. Орджоникидзе, д. 68А

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» марта 2025 г., № 2503/019-34/10-П/ВП, учетный номер проверки 34250061000215335205.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Шурыгин Илья Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суrowsикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суrowsикинского и Чернышковского Волгоградской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Волгоградская, р-н Суrowsикинский, г. Суrowsикино, ул. Автострадная, Дом 14

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "СУROWSИКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 3430030612, адрес регистрации юридического лица: 404414, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУROWSИКИНСКИЙ, СУROWSИКИНО, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, Д.14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» марта 2025 года, 13 час. 30 мин.

по «28» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

Вход. № 458
28.03.2025.

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, г. Суrowsикино, ул. Автострадная, д. 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:
01.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Необходимо обеспечить наличие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны)
- Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а именно отсутствует п.п. «л» п. 393 Правил.. Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, г. Суrowsикино, ул. Автострадная, д. 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 393 Правил, Подпункт л. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

Срок устранения нарушения:
01.07.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Необходимо переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, в части отражения допустимого (предельного) количества людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Инструкция о мерах пожарной безопасности выполненная в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суrowsикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суrowsикинского и Чернышковского Волгоградской области по пожарному надзору) Шурыгин Илья Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись


Шурыгин Илья Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суrowsикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суrowsикинского и Чернышковского Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: 8(904)426-26-58, e-mail: kalach_ond@34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

3
«17» часов «00» минут «20» 03 2025 г.


(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и даты направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



