


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» января 2026 г., 34260061000220480036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и
Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Волгоградская, р-н Калачевский, г Калач-на-Дону, ул Пархоменко, Дом 33 а, тел. 89965107475, e-mail:
kalach_ond@34mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Уведомление о проведении профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)


от « 15 » января 2026 г. № 2601/019-34/4-ВО/Р

В соответствии со статьями 52, 52.1, 52.2 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» уведомляется ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "СУРОВИКИНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 3430030612, адрес регистрации юридического лица: 404414, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРОВИКИНСКИЙ, СУРОВИКИНО, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, Д.14 о проведении в период с 19.01.2026 09:00 по 30.01.2026 17:00 обязательного профилактического визита.

При проведении профилактического визита и совершении контрольных (надзорных) действий присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно.

Приложение: решение о проведении профилактического визита.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Шурыгин Илья Александрович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении профилактического визита)

подпись

Шурыгин Илья Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: 8(904)426-26-58, e-mail: kalach_ond@34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с прилагаемым решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Вход. № 38

15.01.2026

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» января 2026 г., 34260061000220480036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения профилактического визита с органами прокуратуры:

№ от



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и
Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Волгоградская, р-н Калачевский, г Калач-на-Дону, ул Пархоменко, Дом 33 а, тел. 89965107475, e-mail:
kalach_ond@34mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

от « 15 » января 2026 г., 11 час. 50 мин. № 2601/019-34/4-ВО/Р

1. Решение принято:

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместителем главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Шурыгиным Ильёй Александровичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 1 части 1 статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт, часть, статьи 52.1, 52.2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В связи с:

отнесением объекта контроля к категории чрезвычайно высокого риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной п. 1 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

(указываются:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения обязательных профилактических визитов, содержащиеся в нем сведения об обязательном профилактическом визите.
- 2) для пункта 2 части I статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
- 3) для пункта 3 части 1 статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на событие, указанное в программе проверок.
- 4) для пункта 4 части 1 статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
4.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении обязательных профилактических визитов, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
4.2) ссылка на поручение Председателя (Заместителя) Правительства Российской Федерации о проведении обязательных профилактических визитов, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя (Заместителя) Правительства Российской Федерации (при наличии);
4.3) ссылка на поручение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (в отношении видов регионального государственного контроля (надзора) и видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации).
- 5) для части 2 статьи 52.1 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на установленный Правительством Российской Федерации иной случай проведения обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых лиц.
- 6) для части 1 статьи 52.2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на заявление о проведении профилактического визита

3. Профилактический визит проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единным реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения профилактического визита уполномочены:

1. Щипанов Павел Алексеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Шурыгин Илья Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита)

5. К проведению профилактического визита привлекаются специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Профилактический визит проводится в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукции (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Профилактический визит проводится по адресу (местоположению):

1. обл Волгоградская, р-н Чернышковский, х Нижнегнугутов, ул Сергея Бавыкина, Владение 4а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

8. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "СУРОВИКИНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 3430030612, адрес регистрации юридического лица: 404414, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРОВИКИНСКИЙ, СУРОВИКИНО, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, Д.14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с её филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится профилактический визит)

9. При проведении профилактического визита совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Истребование документов
2. Осмотр

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) ксерокопия)

10. Предметом профилактического визита является:

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (все пункты), Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статьи 20, 21, 25); Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 1-6, 103, 104, 145-150; главы 7,8, 14-22, 26, 30, 31; таблицы 12-15, 17-25, 27-30, национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта на причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (статьи 4, 10, 11), Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (глава 4), Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (пункты 5-8), Правилами оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» (все пункты), Требованиями к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (все пункты), Порядком, видами, сроками обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ, порядок их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утв. приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования

и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (пункты 1-5, пункты 1-3, 5-17, 19-24 приложения № 1, приложения № 2-4), Требованиями к проектированию систем передачи извещений о пожаре, утв. приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (пункты 2-4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18-20, 24), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 (статьи 3, 4, 6, 7, 9, приложение № 2), Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 (пункты 12, 14-59, 61-93, 98, 101, 105, 108, 110, 111-113, 115-119, приложение ТР ЕАЭС 043/2017).

указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом профилактического визита;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом профилактического визита;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом профилактического визита;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом профилактического визита;

11. При проведении профилактического визита применяются следующие проверочные листы:

- 1 Не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
12. Профилактический визит проводится в следующие сроки:
с 19.01.2026 09:00 по 30.01.2026 17:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала профилактического визита, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых профилактического визита должна быть закончена, если не будет принято решение о приставлении проведения профилактического визита)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
80 часов 00 минут (часы, минуты)

13. В целях проведения профилактического визита контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:

ГБССУ СО ГПВИ "СУРОВИКИНСКИЙ ДСО"

1. Техническая документация изготовителя на средства огнезащиты (составы, лаки, краски и др.), примененные на объекте защиты при проведении огнезащитной обработки чего либо, в том числе сертификаты (декларации) соответствия
2. Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия
3. Проектная и техническая документация, в том числе результаты пусконаладочных испытаний на оборудование объекта (-ов) защиты системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны, автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (далее – системы противопожарной защиты)), а также на заполнение проемов в противопожарных преградах (противопожарными дверьми, локами, шторами, экранами, занавесами)
4. Документы, подтверждающие проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок
5. Документы, подтверждающие исправное состояние и требуемый расход воды наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (при его наличии)
6. Документация (сертификаты (декларации)), подтверждающая показатели пожарной опасности транспарантов и баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений (при их наличии)
7. Распорядительный документ руководителя организации о назначении ответственного (-ых) лица (лиц) за обеспечение пожарной безопасности на объекте (-ах) защиты (при назначении такого лица)
8. Документы, подтверждающие исправное состояние и работоспособность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств (при их наличии)
9. Акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (при их наличии)
10. Документация (сертификаты (декларации)), подтверждающая показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов, примененных для отделки стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, зальных помещений, а также наружных стен зданий. Указанная документация предоставляется с указанием мест где и дат когда применен для отделки материал)
11. Протоколы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крыших (при их наличии)
12. Документы организации, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (протокол, акт, записи в журнале и др.)
13. Документы, определяющие порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, а также подтверждающие проведение соответствующего обучения (инструктажей)
14. Технический (-ие) паспорт (-а) зданий (помещений) с экспликацией
15. Документы, свидетельствующие о проведении ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (в случае эксплуатации указанных средств сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности их дальнейшей эксплуатации)
16. Распорядительный документ руководителя организации по организации круглосуточного дежурства обслуживающего персонала на объекте (-ах) защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)
17. Документы, подтверждающие исправное состояние и требуемый расход воды внутреннего противопожарного

- водопровода (при его наличии)
18. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации
19. Техническая документация изготовителя на огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (при их наличии)
20. Расчет количества одновременно находящихся людей в зальных помещениях (при наличии)
21. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (при его ведении на бумажном носителе)
22. Заводские паспорта огнетушителей, установленных на объекте (-ах) защиты
23. Инструкция о мерах пожарной безопасности
24. Распорядительный документ руководителя организации или иного должностного лица организации, уполномоченного руководителем, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (при их наличии)
25. Инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, которыми оборудован (-ы) объект (-ы) защиты
26. Техническая документация производителя огнезащитных работ на проведенные работы по огнезащитной обработке чего либо, в том числе приемо-сдаточные акты
27. Проектная документация на проведение работ по строительству, реконструкции или перепланировке здания (-й), помещения (-й), а также капитальному ремонту в случае его проведения

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения профилактического визита)

14. Указание иных сведений:

Способ проведения профилактического визита: 3 - дистанционные технологии не применялись.

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Шурыгин И.А.



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении профилактического визита)

подпись

Шурыгин Илья Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: 8(904)426-26-58, e-mail: kalach_ond@34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес: (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении профилактического визита:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knz.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода




Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» января 2026 г., № 34260061000220480036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и
Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» января 2026 г., 10 час. 00 мин. № 2601/019-34/4-ВО/А

(дата и время составления акта)

обл. Волгоградская, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 68А

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 15 » января 2026 г., № 2601/019-34/4-ВО/Р, учетный номер проверки 34260061000220480036.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Шурыгин Илья Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Волгоградская, р-н Чернышковский, х Нижнегнугутов, ул Сергея Бавыкина, Владение 4а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "СУРОВИКИНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 3430030612, адрес регистрации юридического лица: 404414, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРОВИКИНСКИЙ, СУРОВИКИНО, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, Д.14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

Вход. № 17

30.01.2026

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «30» января 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.
по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «29» января 2026 года, 10 час. 30 мин.
по «29» января 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Волгоградская, р-н Чернышковский, х Нижнегнугутов, ул Сергея Бавыкина, Владение 4а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 29.01.2026 №б/н

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «19» января 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «19» января 2026 года, 10 час. 30 мин.

по месту: обл Волгоградская, р-н Чернышковский, х Нижнегнугутов, ул Сергея Бавыкина, Владение 4а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 19.01.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Рассмотрены документы, предоставленные контролируемым лицом (Сопроводительное письмо от 26.01.2026 № 101)

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Контролируемым лицом не обеспечено проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (Согласно информации, предоставленной контролируемым лицом, монтаж вышеуказанных систем выполнялся в 2011 году). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влд. 4а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушение обязательное требование:
Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.
2. Объект защиты не оборудован внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.. Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влд. 4а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушение обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
3. Руководителем организации не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения объекта защиты или ежегодное проведение испытаний (Согласно протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины № 1, испытания проведены 06.06.2023 г.). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влд. 4а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 13 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

4. На двери (люке) чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей от указанного помещения. Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

5. Огнетушители №№ 14,16 расположены вне специальных подставок, исключающих падение или опрокидывание (размещены на полу). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

6. На объекте защиты допущено ограничение доступа к огнетушителю № 15 (заставлен личными вещами и другими предметами).

Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил. Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о неисполнении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устраниены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 29.01.2026 №б/н

2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 19.01.2026 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заоцененные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

3 - дистанционные технологии не применялись

(указывается способ проведения профилактического визита)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Шурыгин Илья Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5C79A4E1C688FD5CCD71A1B9AD7C421F
Владелец: Шурыгин Илья Александрович
Действителен с 03.03.2025 по 27.05.2026

Шурыгин Илья Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: 8(904)426-26-58, e-mail: kalach_ond@34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Ознакомлен 10.00.30.01.2026 Л. Хризенков В.С.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«15» января 2026 г., № 34260061000220480036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и
Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» января 2026 г., 10 час. 00 мин. № 2601/019-34/4-ВО/П

(дата и время составления предписания)

обл. Волгоградская, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 68А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 15 » января 2026 г., № 2601/019-34/4-ВО/Р, учетный номер проверки 34260061000220480036.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единным реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шурыгин Илья Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Волгоградская, р-н Чернышковский, х Нижнегнугутов, ул Сергея Бавыкина, Владение 4а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАИДОВ "СУРОВИКИНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 3430030612, адрес регистрации юридического лица: 404414, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРОВИКИНСКИЙ, СУРОВИКИНО, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, д.14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «30» января 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указываются часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

**Вход. № 117
30.01.2026**

1. Контролируемым лицом не обеспечено проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (Согласно информации, предоставленной контролируемым лицом, монтаж вышеуказанных систем выполнялся в 2011 году). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем.

2. Объект защиты не оборудован внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.. Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать объект защиты внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие оборудование объекта защиты внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.

3. Руководителем организации не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения объекта защиты или ежегодное проведение испытаний (Согласно протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины № 1, испытания проведены 06.06.2023 г.). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения, либо провести ежегодные испытания.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, либо ежегодных испытаний.

4. На двери (люке) чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей от указанного помещения. Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнугутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На двери (люке) чердачного помещения разместить информацию о месте хранения ключей от указанного помещения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие размещение информации о месте хранения ключей от чердачного помещения.

5. Огнетушители №№ 14,16 расположены вне специальных подставок, исключающих падение или опрокидывание (размещены на полу). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить огнетушители №№ 14,16 в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие размещение огнетушителей №№ 14,16 в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

6. На объекте защиты допущено ограничение доступа к огнетушителю № 15 (заставлен личными вещами и другими предметами). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Чернышковский, х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, влад. 4а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить беспрепятственный доступ к огнетушителю № 15.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие обеспечение беспрепятственного доступа к огнетушителю № 15.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролльного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Шурыгин Илья Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Шурыгин Илья Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Калачевского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: 8(904)426-26-58, e-mail: kalach_ond@34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

списано мной Черновойной в с

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «30» 01 2026 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

