

**Комитет социальной защиты населения Волгоградской области
Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Суровикинский дом социального обслуживания»
(ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ДСО»)**

Автострадная ул., 14, Суровикино г., Волгоградская область, 404414; тел/факс: (84473) 2-26-31;
e-mail: Surovikinskiy_PNI@volganet.ru
ОКПО 03153709; ОГРН 1023405972127; ИНН/КПП 3430030612/343001001

28.05.2026 № 909

Заместителю начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Калачевскому, Суровикинскому и
Чернышковскому районам управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Волгоградской области
Шурыгину И.А.
E-mail: kalach_ond@mail.ru

В целях исполнения п.1., п.3., п.4., п.5., п.6. Предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 30.01.2026г. №2601/019-34/4-ВО/П (далее Предписание), ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ДСО» предоставляет следующие документы:

1. По п.1.Предписания:


- Копия Протокола испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации /СПС/ системы оповещения и управления людей при пожаре /СОУЭ/ № 437/ИКК-СПС от 26.02.2026 года. На 1 листе в 1 экз.
- Копия Результаты контрольных испытаний к Протоколу испытаний работоспособности системы пожарной сигнализации от 26.02.2026 года. На 2 листах в 1 экз.

2. По п.3. Предписания:

- Копия Акта приемки огнезащитных работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений от 19 мая 2026 года. На 1 листе в 1 экз.
- Копии Протоколов испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины. На 2 листах в 1 экз.

3. По п.4. Предписания:

- На двери (люке) чердачного помещения размещена информация о месте хранения ключей от указанного помещения.


И.А. Шурыгин
28.05.2026

4. По п.5.и п.6. Предписания:

- Огнетушители №№ 14; 15; 16 размещены на стене, на видном месте, на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса.

В связи с устранением нарушений, выявленных при проведении профилактического визита от «30» января 2026г. № 2601/019-34/4-ВО/П, прошу снять с контроля п.1., п.3., п.4., п.5., п.6. Предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 30.01.2026г.

Врио директора



В.С. Жерновенков

Исполнитель:
Жерновенков В.С.
Тел. +79275211365